



Pniewy, dnia 11 sierpnia 2026 roku

BOA.0003.3.2026

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy

Pan Paweł Prętki

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej, Pana Jacka Piechockiego z dnia 31 lipca br. dotyczące syren alarmowych uprzejmie informuję, co następuje:

w dniu 21 lipca br., na podstawie Zarządzenia Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2026 r. *w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”* odbywały się ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania pod nazwą „Alarm 2026”. W ćwiczeniu uczestniczyła również gmina Pniewy.

Niestety, w wyniku wystąpienia usterki systemu informatycznego zarządzającego systemem alarmowania i ostrzegania, syreny nie zostały uruchomione. Po jej usunięciu, już następnego dnia tj. 22 lipca br. o godz. 15:00, powtórzyliśmy ćwiczenie we własnym zakresie, na poziomie gminy. O jego terminie, zgodnie z przyjętymi zasadami poinformowaliśmy mieszkańców naszej gminy, zarówno na stronie internetowej UM Pniewy, jak i za pomocą sms-owego systemu powiadamiania funkcjonującego w gminie.

W trakcie ww. praktycznego testu okazało się, że część syren wchodzących w skład systemu nie włączyła się, mimo że w przypadku niektórych z nich program informatyczny zarządzający systemem nie wykazywał ich niesprawności.

W związku z powyższym, kolejnego dnia nawiązano kontakt z firmą zewnętrzną zajmującą się budową, obsługą i serwisem takich systemów.

Przedstawiciel tej firmy, z uwagi na sezon urlopowy i nawał pracy w innych gminach województwa, gdzie wystąpiły analogiczne problemy, był na rekonesansie w Pniewach w dniu 03 sierpnia br. Po dokonaniu na miejscu wstępnego sprawdzenia sprawności systemu ujawniono prawdopodobne przyczyny jego awarii oraz wskazano

na konieczność wymiany uszkodzonych urządzeń oraz wykonania prac z zakresu informatycznej integracji systemu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że system ostrzegania i alarmowania w naszej gminie, zbudowany w oparciu o syreny alarmowe, składa się z urządzeń różnej generacji /analogowych i cyfrowych/, podlegających procesowi zużycia i starzenia się, co skutkuje określonymi problemami technicznymi w zakresie utrzymania ich systemowej integracji.

Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy ze wspomnianej firmy kosztorys, określający wstępny zakres i wycenę koniecznych prac w celu przywrócenia sprawności systemu, który będzie stanowić podstawą do zlecenia niezbędnej naprawy.

Jednocześnie pragnę dodać, że uważam za zasadne, abyśmy w najbliższym czasie pochylili się wspólnie z Państwem Radnymi, z uwagi m.in. na koszty finansowe takiego przedsięwzięcia, nad docelową koncepcją rozbudowy i modernizacji przedmiotowego systemu w celu podniesienia poziomu przygotowania naszej gminy na zagrożenia.

Burmistrz
Gminy Pniewy

mgr Jarosław Szurka

Wyk.3 egz.

Egz. Nr 1 – Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy - Paweł Prętki

Egz. Nr 2 – adresat

Egz. Nr 3 – a/a

ŁB/ŁB