

Pracownicy o medalach
Miejsi Aniołki

24.11.2022 ✓

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Krzysztof Matuszak

Pniewy, 24.11.2022

Jacek Piechocki
Radny Rady Miejskiej Pniewy



mgr inż. Krzysztof Matuszak
Przewodniczy Rady Miejskiej Pniewy

Pan Jarosław Przewoźny
Burmistrz Gminy Pniewy

1.

W dniu 08.08.2022 Politechnika Wrocławska w kierowanej do burmistrza gminy Pniewy opinii po wizji lokalnej instalacji fotowoltaicznej i instalacji odgromowej na SP Pniewy stwierdziła, że instalacja nie posiada żadnych zabezpieczeń ppoż. oraz, że stwierdzono liczne uchybienia wykonawcze zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku SP oraz w jego pobliżu. Politechnika Wrocławska bezwzględnie zaleciła natychmiastowe wyłączenie budynku szkoły z użytkowania.

W piśmie skierowanym do mnie 21.11.2022 informuje Pan, że mimo tych zaleceń nie zaprzestano użytkowania budynku. Tymczasem w piśmie z 24.10.2022 skierowanym do Rady Rodziców SP Pniewy informuje Pan, że zgodnie z zaleceniami Politechniki Wrocławskiej na Pańskie polecenie wyłączono budynek szkoły z użytkowania.

Zwracam się z pytaniem, która Pańska informacja jest zgodna ze stanem faktycznym? W przypadku nie wyłączenia budynku z eksploatacji proszę o odpowiedź, jakie merytoryczne względy pozwoliły na zignorowanie bezwzględnego i pilnego zalecenia Politechniki Wrocławskiej?

W przypadku wyłączenia budynku szkoły z eksploatacji proszę o przekazanie kopii dokumentu, którym Pan wyłącza budynek z eksploatacji.

2.

30.08.2022 po wykonanych naprawach instalacji odgromowej, na pilną prośbę burmistrza gminy Pniewy, Politechnika Wrocławska ponownie dokonała sprawdzenia instalacji odgromowej na SP Pniewy. 31.08.2022 Politechnika stwierdziła, że stan instalacji odgromowej pozwala na eksploatację instalacji, jednocześnie zobowiązuje burmistrza gminy Pniewy do wykonania audytu, mającego na celu stwierdzenie spełniania odpowiednich klas ochrony odgromowej w nieprzekraczalnym terminie 9.09.2022.

Zwracam się z pytaniem, kiedy wykonano taki audyt?

Wnoszę o przekazanie mi jego kopii.

3.

19.01.2022 w piśmie kierowanym na ręce Przewodniczącego RM Pniewy Krzysztofa Matuszaka informuje Pan, że po sugestjach firmy serwisującej oraz mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania SP w Pniewach, w grudniu 2021 podpisał Pan umowę na wykonanie dokumentacji wyłączników ppoż. oraz, że gmina Pniewy przystąpi do ich montażu po wprowadzeniu tego zadania do budżetu na 2022 rok. Wykonawca instalacji, firma Konstrukto, w piśmie z 12.07.2022 zgłosiła chęć wykonania oferty na wyłączniki ppoż.

08.08.2022 Politechnika Wrocławska jako jeden z powodów zalecenia wyłączenia instalacji fotowoltaicznej podaje brak jakichkolwiek zabezpieczeń ppoż., w tym brak wyłączników ppoż. W piśmie burmistrza do Rady Rodziców SP z 24.10.2022 jest informacja, że wyłączniki nie są zainstalowane.

Proszę o odpowiedź, dlaczego, mimo sugestii firmy serwisującej i bezwzględnego zalecenia Politechniki Wrocławskiej, do dnia 24.10.2022 brak jest wyłączników ppoż. na instalacji w SP Pniewy?

Proszę o odpowiedź, czy w dniu dzisiejszym takie wyłączniki są zainstalowane?

Jeśli tak, proszę o udostępnienie ich specyfikacji technicznej i podanie kosztów poniesionych z ich montażem. Jeśli wyłączników nie zainstalowano, proszę o podanie argumentów przemawiających za rezygnacją z takiego rozwiązania ppoż.

4.

W piśmie z 19.01.2022 do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy burmistrz informuje, że 30.12.2021 firma Instal Bud serwisująca instalację fotowoltaiczną na SP Pniewy wykonała przegląd tej instalacji, wykonała pomiary ochronne i w stosownym protokole orzekła, że instalacja nadaje się do użytkowania.

08.08.2022 Politechnika Wrocławska w swojej opinii stwierdza coś przeciwnego i zaleca instalację wyłączyć.

8.06.2022 firma Instal Bud wykonuje czynności serwisowe. 24.06.2022 potwierdza te czynności stosownym sprawozdaniem.

Około dwa tygodnie później wykonawca instalacji, firma Konstrukto, w piśmie z 06.07.2022 do burmistrza gminy Pniewy informuje, że gmina nie stosuje się do warunków gwarancyjnych. Według Konstrukto, firma mająca wykonywać konserwację instalacji albo wykonuje ją źle, albo nie wykonała jej nigdy. Firmą mającą wykonywać te czynności jest firma Instal Bud.

Zwracam się do Pana o ustosunkowanie się do tych faktów w kontekście jakości usług firmy Instal Bud.

Proszę o przekazanie zestawienia faktur wystawionych przez Instal Bud dla gminy Pniewy wraz z zestawieniem zapłat zrealizowanych za te faktury.

5.

14.09.2022 podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz informuje o zleceniu Politechnice Wrocławskiej wykonania ekspertyzy technicznej instalacji fotowoltaicznej na SP w Pniewach. Informuje, że jej ustalenia będą mogły być wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym przeciwko wykonawcy instalacji i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

W piśmie z 09.11.2022 do SP w Pniewach burmistrz informuje o „ostatecznej wersji ekspertyzy, która ma zostać zaakceptowana przez gminę Pniewy”. Z pisma można wywnioskować, że do burmistrza wpłynęła wersja „robocza” ekspertyzy Politechniki Wrocławskiej.

Proszę o informację, kto z ramienia gminy uzgadnia z Politechniką Wrocławską treść ekspertyzy?

Jakie ta osoba ma kompetencje w zakresie instalacji elektrycznych?

Zakres wykonania ekspertyzy określa umowa między Politechniką Wrocławską a gminą Pniewy, dlaczego więc treść ekspertyzy wymaga osobnych uzgodnień?

Proszę o odniesienie się do twierdzenia, że treść ekspertyzy, która jest ustalana przez opiniującego z opiniowanym, może być uznana w ewentualnym procesie przez sąd za niemiarodajną i nieobiektywną.

Jacek Piechocki